

AmperVerband
Antrag auf Erteilung einer beschränkten wasserrechtlichen Genehmigung für das
Einleiten von Mischwasser aus dem Regenüberlaufbecken in Biburg in den
Birkenmoosgraben

Zusammenstellung der Einleitungen
aus dem Regenüberlaufbecken in Biburg in den Birkenmoosgraben - Prognose

Entwässerungsbereich			Konstruktions- und Bemessungsmerkmale des Regenüberlaufbauwerks					Entlastungs- oder Ein- leitungskanal	Gewässer	
Lfd. Nr. der Einlei- tungs- stelle	Bezeichnung	Ortsteile, Lage Fläche des Einzugsgebietes [ha] Zum Abfluß bei- tragende Fläche Ared [ha]	Zulauf DN [mm] Gefälle J _s Q _{voll} [l/s]	Schwellen- Höhe [m ü. NN] Schwellen- länge [m]	Weiterführender Kanal	Trocken- wetter- abfluss Q _{T,d} [l/s]	Q _{krit,30} [l/s]	DN [mm] Gefälle J _s Q _{max} [l/s] (bei T = 1 a) Q _{voll} [l/s]	Name Einleitungsstelle MQ [l/s]	Gemarkung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	RÜB Biburg	Biburg 25,31 ha 9,48 ha	DN 1000 15,4 ‰ 2.926 l/s	565,10 m ü. NN 6,75 m	DN 250	3,07 l/s	260 l/s	DN 1000 18,4 ‰ 827 l/s 3.198 l/s	Birkenmoosgraben AL0928 20 l/s	Biburg, Fl. Nr. 921/2

